

交通运输部珠江航务管理局关于反馈西江航运 干线南宁（牛湾）至贵港 3000 吨级航道 工程和来宾港兴宾港区莆田作业区 一期工程“双随机”检查意见的函

广西壮族自治区交通运输厅，广西壮族自治区港航发展中心，
来宾市交通运输局，广西来宾市交通投资有限公司：

为贯彻落实交通运输部关于加强和规范交通运输市场事中事后监管的有关规定要求，进一步加强对珠江水运建设市场的监督管理，促进珠江水运建设市场健康有序发展，根据我局年度“双随机、一公开”检查计划，2025年8月21日至22日，我局组织开展了2025年珠江水系水运建设市场第二次“双随机”检查，现将有关意见反馈如下。

一、基本情况

本次检查，通过“双随机”方式，我局从珠江水系水运建设市场项目库随机抽取了西江航运干线南宁（牛湾）至贵港 3000

吨级航道工程和来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程两个项目作为检查对象。检查组通过查看施工现场、查阅台账资料、座谈交流等方式，重点对项目基本建设程序执行、招标投标、合同履行、设计变更管理、中央投资资金使用等方面的水运建设从业行为进行了检查。

从检查情况看，两个项目的建设单位对此次检查工作高度重视，均按通知要求填写了相关表格，准备了项目建设相关台账资料，全程积极配合检查组开展工作。总体来看，两个项目基本建设程序执行、招标投标、合同履行、设计变更管理、中央投资资金使用等方面基本能够按照相关规定严格执行，工程监管也基本到位，但在具体执行过程中仍存在一些问题和不足，有待进一步整改完善。

二、检查发现的主要问题和整改要求

（一）西江航运干线南宁（牛湾）至贵港 3000 吨级航道工程。

存在问题：

1.部分标段施工单位未建立水保管理体系；施工过程中环保、水保施工日志未分别记录。

2.施工 No.1 标施工单位防汛应急预案中领导小组人员不明确、应急响应启动条件设置不明确。

3.施工 No.5 标防汛防台应急预案缺少紧急撤离相关内容，未开展紧急撤离演练。

4.项目建设资金到位不及时,未使用农民工工资专户开展工资专款支付,未进行农民工工资发放公示。

整改要求:

1.各标段施工单位应加快建立水保管理体系,包含组织结构、人员配备、管理制度等内容;施工过程中及时规范记录环保、水保施工日志。

2.及时完善防汛应急预案,明确人员职责、应急响应分级启动条件,增强预案的可操作性。

3.补充完善防汛防台应急预案,明确启动紧急撤离的条件、撤离路线等,结合实际情况组织开展应急演练。

4.进一步加强项目建设资金落实工作,规范农民工工资发放。

(二) 来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程。

存在问题:

1.项目批复建设规模为 8 个 3000 吨级泊位,建设过程中,建设单位对项目建设计划做了调整,拟先行完成 3 号、4 号泊位建设。目前,相关变更尚未取得批复,将影响下一步 3 号、4 号泊位按计划完成验收投入运营。

2.码头港机轨道槽内及边沿部分钢筋外露,4 号泊位部分区域磨损层混凝土出现裂纹。局部已形成的边坡缺乏防护措施,存在水土流失现象。

3.施工单位安全生产证书有效期已于 2024 年期满,未在台

账资料中及时更新。

4.安全生产制度中缺少检查制度、安全隐患排查制度。

5.防汛应急预案中缺少分级启动程序和各级启动条件的具体要求，应急响应措施只针对施工船舶，未对项目施工人员、驻地人员等进行安排和要求。施工单位项目部 2025 年防洪度汛值班表只安排到 4 月底，无 5 月 1 日后的值班安排。

6.已建 3 号、4 号泊位边沿临时防护栏杆支撑杆设置不足，邻水面栏杆上无救生圈，整个码头面上无灭火器。

7.项目工程档案管理不够规范，不便于查阅。

整改要求：

1.建设单位应当加强与上级主管部门的沟通与协调，尽快取得项目建设计划调整批复；各参建单位应当及时按规范要求完成相应设计变更手续，以利于 3 号、4 号泊位顺利完成验收投入运营。

2.应及时采取有效措施，修复钢筋外露、混凝土裂纹等质量缺陷，对已形成的边坡进行防护。

3.及时更新完善施工单位安全生产证书。

4.健全完善施工单位安全生产制度体系。

5.健全完善防汛应急预案内容，建立汛期防洪度汛值班安排。

6.对码头边沿临时防护栏杆进行加固处理，并补充救生圈、灭火器等安全应急设施设备配备。

7.完善项目台账资料收集整理，相关档案资料及时整理归档。

三、工作要求

（一）请两个项目建设单位高度重视，及时组织各参建单位对本次检查发现的有关问题和不足进行认真自查，及时采取有效措施落实整改，并于2025年9月22日前将整改情况报告报送我局。

（二）请广西壮族自治区交通运输厅、来宾市交通运输局按职责分别督促指导西江航运干线南宁（牛湾）至贵港3000吨级航道工程、来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程项目建设单位做好反馈问题的整改工作，并对整改情况进行核实，于2025年9月30日前将核实情况报送我局。

